




éclairage architectural

## REGULUX - NOTICE DE MONTAGE

### SCHEMA DE CABLAGE POUR L'AJOUT D'UN CONDENSATEUR D'AJUSTAGE



Le condensateur d'ajustage est câblé en parallèle sur l'alimentation principale.



éclairage architectural

ZI Rue du Stade - 28350 St Lubin des Joncherets

Tél. : 02.32.58.15.46 - Fax: 02.32.58.33.05

E-mail: [contact@fdeclairage.com](mailto:contact@fdeclairage.com)

Site: [www.fdeclairage.com](http://www.fdeclairage.com)